МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 5-212/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».
Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» Мармузовой Светлане Александровне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 5-212 от «30» августа 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена внеплановая/выездная проверка здания образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. 35-я линия, 7.

Дата и время проведения проверки: 12.09.2019 г. с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут. Продолжительность 02 час 00 минут 24.09.2019 г. с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут., проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

совместно с: заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» Мармузовой Светланой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 не обеспечивается безопасная эвакуация людей – ширина эвакуационных выходов в здании менее 1.2 м при числе	статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	28.09.2020	

	эвакуирующихся более 15 человек, а именно: на этажах образовательного учреждения ширина выходов из групповых ячеек составляет 0,8-0,9 метра.	безопасности».		
2.	На объекте защиты в нарушение документа по пожарной безопасности п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 не обеспечивается безопасная эвакуация людей – ширина лестничных маршей в здании менее 1.35 метра, а именно: ширина лестничных маршей составляет 1.25 метра.	статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.09.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)

«24» сентября 2019 г.

М.П.

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

Предписание для исполнения получил: Мармузова Светлана Александровна заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

«24» сентября 2019 г.

(подпись)