МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г.РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефон: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1-23/1/1
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1-23 от «11» января 2021 г. главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая/выездная проверка здания образовательной организации – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Советская, 10.

Дата и время проведения проверки: 26.01.2021 г. с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут, 12.02.2021 г. с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут. Продолжительность 01 час 00 минут.

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» Мармузовой Светланой Александровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение	таблица 28	01.11.2022	

	требований нормативного документа по пожарной безопасности для стен в коридоре применены материалы (по факту на стены выполнены с применением пластиковых, деревянных материалов, покрытых обоями) с неопределенным классом пожарной опасности.	Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещение кладовой (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) и помещения дошкольного образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) не разделено между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (фактически в помещение кладовой установлены двери без соответствующего предела огнестойкости).	часть 1 статьи 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2022	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 повешение коридора группы № 2 не защищено установками автоматической системы обнаружения пожара.	часть 4 статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2022	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности не в полном объеме хранятся техническая документация на смонтированные системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, (акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, измерение сопротивления шлейфа сигнализации, акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок), акт о проведении входного контроля, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт об окончании монтажных работ, акт об окончании пусконаладочных работ, ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей, результаты пусконаладочных испытаний указанных	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	01.11.2022	

	систем, проектная документация на аварийное освещение.			

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку: Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - старший инспектор Пролетарского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Нередков Дмитрий Вадимович.

(подпись)

«12» февраля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: Мармузова Светлана Александровна заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя).

«12» февраля 2021.

(подпись)