



**Информационная справка по доступной среде МБДОУ №102  
обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями здоровья, наличие специальных технических средств,  
обучения коллективного индивидуального пользования для инвалидов и лиц с  
ограниченными возможностями.**

Конструктивные особенности здания МБДОУ № 102 не предусматривают наличие:

- ✓ выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов (п.15 Таблицы 1);
- ✓ сменных кресел-колясок (п.16 Таблицы 1);
- ✓ специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной организации (п.17 Таблица 1);
- ✓ возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) (п.18 Таблица 1)

Таблица 1

№ п/п	Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Информация в соответствии с паспортом доступности
1	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)	
2	Заключение по результатам правового обследования (в рамках действующего законодательства в Российской Федерации) объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» (МБДОУ №102) по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.35-я линия,7	
3	О специально оборудованных учебных кабинетах;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
4	Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
5	О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;	Согласно паспорту доступности не имеется
6	О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено

7 Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;

1. Вход на территорию учреждения оборудован тактильной информационной вывеской, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, соответствует п.4.1.1, п.4.1.3, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000



2. Установлена кнопка вызова помощника, которая размещена перед входом на территорию МБДОУ 102, на доступной для инвалида на кресле-коляске высоте 1,1 м. от уровня тротуара и выделена соответствующим символом, указывающим на доступность объекта по ГОСТ Р 52131-2003

3. Входные двери в учреждении имеют в ширину в свету 1,2 м, что соответствует п.5.1.4 по СП.59.13330.2012

4. Устройство входа в учреждение выполнено с керамической противоскольжения плитки и с креплением противоскользящих полос выделенных ярко-желтым цветом для МГН и соответствует п.4.1.11. СП.59.13330.2012.

5. Покрытие пешеходных дорожек и пандуса на территории МБДОУ №102, выполнено из твердых материалов, ровных, шероховатых, без зазоров не создающим вибрацию при движении и предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге, соответствует п.4.1.11. СП.59.13330.2012.



8	О специальных условиях питания;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
9	О специальных условиях охраны здоровья;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
10	О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;	<p>1. Установлена тактильная информационная вывеска, содержащая информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, соответствует п.4.1.1, п.4.1.3, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000</p> 
11	Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;	
12	О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
13	О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
14	О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.	Наличие общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено, согласно не предусмотрено
15	О выделенных стоянках для автотранспортных средств инвалидов	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
16	О сменных креслах-колясках	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
17	О специально оборудованных санитарно-гигиенических помещениях в образовательной организации	Согласно паспорту доступности не предусмотрено
18	О возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)	Согласно паспорту доступности не предусмотрено